

Gefahrenbereich/Absperrbereich ABC-Gefahrgut

Gefahrenbereich: kürzester Abstand **50 m)** unter Berücksichtigung

Absperrbereich: kürzester Abstand: **100 m)** der Windverhältnisse

Nach genauer Lageerkundung kann der Gefahrenbereich bis auf

5 m bei Säuren, Laugen,
brennbaren Flüssigkeiten außer „Hochentzündlich“ – $FP < 0\text{ °C}$, $SP \leq 35\text{ °C}$
oder „Leichtentzündlich“- $FP < 21\text{ °C}$

15 m bei giftigen/Ätzenden Dämpfen, Gasen, Stäuben, Nebeln

30 m bei explosionsfähigen Dampf-/Luft- und Gasgemischen, Stäuben, Nebeln
und hochentzündlichen Flüssigkeiten

500 bsi 1.000 m bei Sprengstoffen und Gasbehältern unter Brandeinwirkung sowie
bei ausgedehnten Flüssigkeitswolken

Bei bestehender Explosions- und Zerknallgefahr ist der Gefahrenbereich **erheblich**
unter Einbeziehung von Deckungsmöglichkeiten zu erweitern, z.B.:

Gasförmige Stoffe (Flüssigkeitstankwagen, Druckkesselwagen, Industrietanks):

Gefahrenbereich: **300 m**

Absperrbereich: **100 m**

Entzündbare flüssige Stoffe (Tankwagen, Kesselwaggons, Industrieanlagen)

Gefahrenbereich: **50 m**

Absperrbereich: **300 m**